

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.ОС02.00108

0000098

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: КИТАЙ, XIALIU INDUSTRIAL ZONE,  
NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG. Телефон/Факс: info@hopa-m.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: КИТАЙ, XIALIU INDUSTRIAL  
ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG. Телефон/Факс: info@hopa-m.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС «ПожСерт» ООО «ОПУС», Адрес: 107113, Москва, пл.  
Сокольническая, д. 4А. Юр. адрес: 107113, Москва, пл. Сокольническая,  
д. 4А, тел.: +7-987-637-8184, факс: +7-987-637-8184. Аттестат № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.ОС02, с 12.12.2016 г. по 12.12.2019 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Доводчики для дверей, торговая марка "НОРА-М", серия S, модели 3S мал., 3S  
бол., 4S, 5S

Код ОК 25.72.14

Код ТН ВЭД России  
8302600009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требования к доводчикам,  
предназначенным для использования в конструкциях  
противопожарных/противодымных дверей". Приложение бланк №0000035.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол №ПТ-00122 от 30.03.2017 года, выданный Испытательной  
лабораторией "ПожТест" (Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02 от 12.12.2016 года по 12.12.2019)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
показательств соответствия продукции)

ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.03.2017

по

30.03.2018

Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Котков С.Н.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Исхаков Д.Б.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС02.00108

**0000035**

(учетный номер бланка)

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п. 5.1.12 и Приложения Б "Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей", доводчики для дверей торговой марки "НОРА-М" прошли проверку и соответствуют следующим параметрам:

Сила закрывания доводчиков для дверей торговой марки "НОРА-М", модели 3Смал., 3Сбол., 4S, 5S не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014;

Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует;

Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 с;

Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента.

Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.



**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**Эксперт (эксперты)**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**Котков С.Н.  
Исхаков Д.Б.**